



# Котел настенный

## Buderus Logamax U072-12/18K




- 1 Кожух
- 2 Теплообменник
- 3 Горелка
- 4 Газовая арматура
- 5A Гидроблок
- 6 Блок управления
- 7 Вентилятор

- 1 87186446300 Панель передняя U072
- 2 87186434390 Уплотнение передней панели
- 3 87186512830 Винт (10 шт.)
- 5 87186446390 Перегородки камеры сгорания 12/18 кВт
- 7 87186446360 Элементы камеры сгорания
- 9 87186430490 Пластина котла нижняя
- 10 87186446650 Свод камеры сгорания 12/18 кВт
- 11 87186435010 Изоляция задняя
- 12 87186446410 Панель боковая правая/левая U072
- 13 29106124240 Винт (10 шт.)
- 14 87186434370 Уплотнение корпуса котла боковое
- 16 87199051460 Винт М4х6 (10 шт.)
- 17 87186417890 Держатель
- 18 87186444310 Кронштейн расширительного бака
- 19 87186442280 Крепежная пластина
- 22 87186425520 Расширительный бак U072\_WBN6000




8738892567.ac.RO




8738892569.aa.RO

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| 1  | 87186446380 | Теплообменник первичный                    |
| 2  | 87186432210 | Патрубок подающей линии                    |
| 3  | 87186432200 | Патрубок обратной линии                    |
| 4  | 87186436230 | Труба гибкая расширительного бака          |
| 6  | 87167714850 | Предохранительный ограничитель температуры |
| 7  | 29106114040 | Винт M2,9x6,5 (10 шт.)                     |
| 8  | 87161409210 | Прокладка 15.0x10.0x1.0                    |
| 9  | 87228801630 | Уплотнение 12,37x2,62                      |
| 10 | 87186455100 | Клипса (10 шт.)                            |
| 11 | 19928416    | Прокладка 1/2" (10 шт.)                    |
| 12 | 87167711540 | Прокладка 17x4 (10 шт.)                    |
| 13 | 87001037150 | Уплотнение (10 шт.)                        |
| 14 | 87160110730 | Датчик температуры U072_WBN6000            |



8738892570.aa.RO

- |   |             |   |
|---|-------------|---|
| 1 | 87186443080 | Горелка газовая 12/18 кВт                 |
| 2 | 87186446260 | Газовый коллектор с форсунками NG         |
| 3 | 87186445270 | Уплотнение газовой трубы                  |
| 4 | 87186443020 | Электрод розжига и ионизации U072_WBN6000 |
| 5 | 87199051460 | Винт М4х6 (10 шт.)                        |
| 6 | 8737602258  | Кабель розжига                            |
| 7 | 87376015390 | Набор дефлекторов горелки 12/18 кВт       |




8738892571.aa.RO


- |   |             |                                       |
|---|-------------|---------------------------------------|
| 1 | 8737602856  | Газовый клапан U072_WBN6000_GAZ 2500F |
| 2 | 87186437300 | Труба газовая                         |
| 3 | 871860034A0 | Уплотнение газовой арматуры           |
| 4 | 87199051460 | Винт М4х6 (10 шт.)                    |
| 5 | 87167706200 | Колпачок газовой арматуры             |
| 6 | 19928416    | Прокладка 1/2" (10 шт.)               |

- 1 87186445640 Мотор перепускного клапана
- 2 87186445620 Картридж трехходового клапана
- 3 87186445560 Перепускной клапан обратной линии СО
- 4 87186445480 Гидроарматура с предохранительным клапаном 12/18 кВт
- 5 87186445660 Предохранительный клапан U072/WBN6000/GB062/WBC
- 7 87186445850 Реле давления
- 8 87186445570 Гидроарматура подающей линии СО
- 9 87186445590 Гидроарматура ГВС
- 10 87186446230 Теплообменник вторичный 12 пластин
- 11 87167710030 U072-12K/18K\_WBN6000-12C/18C
- 12 87167713250 Прокладка теплообменника ГВС 18 мм (10 шт.)
- 13 87186481810 Прокладка (10 шт.)

- 14 87186456820 Картридж турбинки 6 л/мин U072-12/18K\_Gaz 6000 W-18C
- 15 87186450520 Предохранительный клапан 15 бар
- 16 87186504540 Датчик температуры NTC
- 17 87186445920 Кран подпитки
- 18 87186445830 Кран сливной
- 21 87186445780 Датчик протока (датчик Холла)
- 22 87186849540 Винт М5x35 (10 шт.)
- 23 87186456260 Кабель
- 24 87186457920 Манометр с трубкой
- 25 87186410290 Клипса гидроблока (5 шт.)
- 28 87186445630 Клипса (10 шт.)
- 29 87186445800 Клипса (10 шт.)



- 30 87186445860 Клипса (10 шт.)
- 31 87186445790 Клипса (10 шт.)
- 32 87186445840 Клипса (10 шт.)
- 33 87186445900 Винт (10 шт.)
- 34 87186411900 Уплотнение 6x2.5 мм (10 шт.)
- 35 87199053350 Клипса (10 шт.)
- 37 87186445670 Изолирующая втулка
- 38 87186445870 Клипса (10 шт.)
- 39 871864458730 Ручка крана подпитки
- 42 87185050390 Автоматический воздухоудалитель
- 45 8737603089 Уплотнительное кольцо 21,89x2,62 мм (10 шт.)




8738892574.ad.RO

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| 1 | 87186444570 | Панель к блоку управления U072 -12/ .../28 (FD≤754)    |
| 1 | 87186507660 | Панель к блоку управления U072 -12/ .../28 (FD≥755)    |
| 2 | 87186441180 | Набор кнопок U072 12/18/24/28/35 (FD≤754)              |
| 2 | 87186507620 | Набор кнопок U072 12/18/24/28/35 (FD≥755)              |
| 3 | 87186496780 | Плата управления U072 (старый 87186477370 FD≤754)      |
| 3 | 8737602241  | Плата управления U072 ≥FD755 (старый арт. 87186507720) |

- |    |             |                                     |
|----|-------------|-------------------------------------|
| 4  | 87186445450 | Крышка блока управления U072        |
| 5  | 87160109140 | Предохранитель (10 шт.)             |
| 6  | 87186441820 | Крышка блока управления задняя U072 |
| 7  | 87186445540 | Винт M4X12 (10 шт.)                 |
| 8  | 87186477630 | Кабель питания                      |
| 10 | 87186452880 | Держатель откидной панели           |

- 1 87186432640 Вентилятор U072-18/18K\_WBN-18C/18H
- 2 87186432420 Патрубок подключения с трубкой Пито 12/18 кВт
- 3 87186434400 Переходник подключения вентилятора и адаптера
- 4 87376010890 Датчик оборотов вентилятора (датчик Холла)
- 5 87160114810 Винт М5х8 (10 шт.)
- 6 87199051460 Винт М4х6 (10 шт.)
- 7 87186456230 Кабель
- 8 87161411020 Фиксатор кабеля
- 9 87161567440 Дифференциальное реле давления
- 10 87186451600 Комплект трубок дифференциального реле



8738892576.ab.RO